



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар **IB-025**

ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013)
стандартын шаардлагыг хангасан

“Гантесла” ХХК-ийн
Хэмжилт туршилтын алба

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 хороо, Горкийн гудамж 19-574)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд техникийн
хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус байдлын **А төрлийн**
техникийн хяналтын байгууллагаар итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд хяналт гүйцэтгэх техникийн чадавхтай бөгөөд
чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (IAF-ILAC-ISO-ын 2013 оны хамтарсан
мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2020.12.30

Олгосон огноо: 2023.09.28
Хүчинтэй хугацаа: 2027.09.27

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

С.СОРОНЗОНБОЛД

0001400





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2023 оны 09 сарын 28 өдөр

Дугаар A/165

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17020:2013 стандартын шаардлагыг хангасан "Гантесла" ХХК-ийн Хэмжилт туршилтын албыг хараат бус байдлын А төрлийн хяналтыг гүйцэтгүүлэхээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр итгэмжилсүгэй.

2. "Гантесла" ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Отгонбаяр)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



С.СОРОНЗОНБОЛД

13231503

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2023 оны 02 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
1/165 дугаар тушаалын хавсралт

**“Гантесла” ХХК-ийн Хэмжилт туршилтын албаны
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт**

Хуудас 01/01

Итгэмжлэгдсэн хяналтын төрөл	Техникийн хяналтын зүйл	Техникийн хяналтад хамрах үзүүлэлтүүд	Техникийн хяналтын НТББ, арга, аргачлал
Хараат байдлын төрөл	Газардуулга	- Эсэргүүцэл	ЦБД: БД 43-101-03 MNS 5146:2002
	Трансформатор	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Абсорбцын коэффициент - Өндөр, нам талын ороомгийн эсэргүүцэл - Трансформацлах коэффициент - Тосны цахилгаан даац	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS 4656:1998
	Гүйдлийн трансформатор	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Абсорбцын коэффициент - Өндөр, нам талын ороомгийн эсэргүүцэл - Трансформацлах коэффициент - Өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших - Вольт-Амперийн характеристик	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS 4656:1998
	Хүчдэлийн трансформатор	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Абсорбцын коэффициент - Өндөр, нам талын ороомгийн эсэргүүцэл - Трансформацлах коэффициент - Өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS 4656:1998
	Цахилгаан хөдөлгүүрийн статор	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Абсорбцын коэффициент - Өндөр, нам талын ороомгийн эсэргүүцэл - Трансформацлах коэффициент - Өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12
	Кабель шугам	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Абсорбцын коэффициент - Нам давтамжаар турших - Өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS 6519:2015
	Вакуум таслуур	- Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл - Өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших - Уулзварын эсэргүүцэл - Таслах, залгах хугацаа - Вакуумын алдагдал	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS: 4657:1998
	Хамгаалах багаж хэрэгсэл	- Цахилгаан даац	ЦБД: БД 43-101-03 БД 43-101-03/*12 MNS 5623:2006 MNS 5622:2011

—o.O.o—