



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

# ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар IB 064

ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013)  
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Нийслэл түгээх сүлжээ” ХХК-ийн  
Цахилгаан техникийн лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо,  
Капитал төв 3-р давхар)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд  
техникийн хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус  
А төрлийн техникийн хяналтын байгууллагаар  
итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхтай бөгөөд  
чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2013 оны хамтарсан  
мэдээдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:  
2025.12.23

Олгосон огноо: 2025.12.23  
Дуусах огноо: 2027.12.22

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



0000040

МОНГОЛ УЛААНБААТАР ХОТ  
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ  
29-Р ХОРОО  
КАПИТАЛ ТӨВ 3-Р ДАВХАР



## ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 12 сарын 23 өдөр

Дугаар А/313

Улаанбаатар хот

### Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17020:2013 стандартын шаардлага хангасан “Нийслэл түгээх сүлжээ” ХХК-ийн Цахилгаан техникийн лабораторийг Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2025 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд тусгасаны дагуу хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2027 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл 2 (хоёр) жилийн хугацаатайгаар итгэмжилсүгэй.

2. “Нийслэл түгээх сүлжээ” ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /З.Мөнхбат/-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

132501084?

Үндэсний Итгэмжлэлийн төвийн  
Даргын 2025 оны 12 сарын 23 өдрийн  
А/312 тоот тушаалын .... хавсралт

“Нийслэл түгээх сүлжээ” ХХК-ийн Цахилгаан техникийн  
лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт

Хуудас 01/02

| Төрөл | Хяналтын ангилал  | Хяналтын чиглэл                                 | Хяналтын цар хүрээ                                                                                                                                                                                | Хяналтын үе шат                    | Хяналтын шаардлага НТББ шалгуур                                                                         |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                  | 6                                                                                                       |
| А     | Үйл явц, ашиглалт | Хүчний кабель                                   | -Гэмтэл тодорхойлж гэмтлийн цэг тогтоох<br>-Бүрээсний гэмтэл тодорхойлох<br>-Кабелийн насжилт тодорхойлох-диогностик<br>-Кабелийн хүчдэл даах чадамж тогтоох<br>-Кабелийн урт тодорхойлох         | Ашиглалтын өмнөх<br>Ашиглалтын үед | IEC 60137: 2017<br>IEC 61869-1:2015<br>IEC 61869-3:2012<br>MNS61869-1:2021<br>MNS61869-3:2023<br>АГА-12 |
|       |                   | Хүчний кабель<br>Холбооны кабель<br>Усны хоолой | Трасс тодорхойлох                                                                                                                                                                                 | Ашиглалтын үед                     | IEC 61000-4-1:2000<br>(EN 61000-4-1:2000)<br>АГА-13                                                     |
|       |                   | Хүчний трансформатор                            | -Ороомгын эсэргүүцэл<br>-Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл<br>-Тосны царцах температур<br>-Тосны цахилгаан даац тодорхойлох<br>-Трансформацилах коэффициент хэмжих<br>Трансформаторын хоосон явалт хэмжих | Ашиглалтын өмнөх<br>Ашиглалтын үед | IEC60076-11: 2004)<br>IEC 60076-1-93),<br>60076 3<br><br>АГА-14<br>АГА-9                                |
|       |                   | Өндөр хүчдлийн хамгаалах хэрэгсэл               | -Хүчдэлийн тусгаарлага туршилт<br>- Бүх төрлийн тусгаарлага туршилт<br>-                                                                                                                          | Баталгаат хугацаа дууссан үед      | IEC 61140<br>ГОСТ EN 1149-3<br>АГА-1                                                                    |
|       |                   | Газардуулга                                     | -Цахилгаан байгууламжийн газардуулга хэмжих<br>-Цахилгаан тоноглолын хамгаалах газардуулга хэмжих<br>-Цахилгаан хөдөлгүүрийн<br>-Хөрсний хувийн эсэргүүцэл хэмжилт                                | Ашиглалтын өмнөх                   | IEC 60364-6<br><br>АГА-15                                                                               |

Хуудас 02/02

| 1 | 2                    | 3                                     | 4                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                    |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| А | Үйл явц,<br>ашиглалт | Изолятор/т<br>усгаарлагч              | Нам,дунд,өндөр хүчдлийн<br>тоноглолын тусгаарлалт | Ашиглалт<br>ын өмнөх<br>Ашиглалт<br>ын<br>үед                                     | IEC 61462:2023)<br>АГА-16                                            |
|   |                      | Релей<br>хамгаалалт<br>ын<br>тоноглол | Хамгаалалтын ажиллагаа<br>Хугацааны тохиргоо      | Ашиглалт<br>ын өмнөх<br>-Хуваарьт<br>техникийн<br>үйлчилгээ<br>Ашиглалт<br>ын үед | ГОСТ Р 59909-2021<br>ГОСТ Р 58981-2020<br>АГА-17<br>АГА-18<br>АГА-19 |

...o.O.o...